

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Каневская районная детская школа искусств»
муниципального образования Каневской район
(МБУ ДО «Каневская РДШИ»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом по основной
деятельности
МБУ ДО «Каневская РДШИ»
№69 от «23»июля 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ № ПБ/2
о порядке действия персонала при
срабатывании пожарной автоматики

Каждый работник при срабатывании противопожарной сигнализации обязан:

1. Прекратить все работы, которые велись на текущий момент. Отключить от электросети все электроприборы. Всем работающим на персональных компьютерах (ПК) следует немедленно прекратить работу, ПК отключить от электросети.
2. Выявить причину появления звукового сигнала.
3. В случае если причиной срабатывания противопожарной сигнализации послужило задымление, не являющееся следствием пожара и не приводящее к возгоранию, следует устранить причину задымления.
4. Пожарный, ответственный за эксплуатацию пожарной сигнализации, дает разрешение на возобновление работ и приводит противопожарную систему в дежурный режим.
5. В случае если причиной срабатывания противопожарной сигнализации послужило возгорание, то следует действовать согласно Инструкции №ПБ/2 «О порядке действия персонала при срабатывании пожарной автоматики» и Инструкции №ПБ/11 «О мерах пожарной безопасности в здании учреждения и на прилегающей территории».

Разработал: пожарный _____ /Т.В.Редько/

Согласовано: специалист по охране труда _____ /Н.Ю.Каюкова/