

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Каневская

районная школа искусств"

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Каневской р-н ст-ца. Каневская ул. Ленина 136 б/2

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Каневская районная школа искусств"

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

Комментарий: На объекте приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности для инвалидов. После 1 июля 2016 г. Капитальный ремонт (реконструкция) не проводился.

Предоставление услуг инвалидам организовано на 1 этаже.

Плановая дата обследования: 11.2020

Фактическая дата обследования: 21.12.2020

Организация: МБУ ДО "Каневская РДШИ"

Должность лица: Директор

ФИО: Гончарь Наталья Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории				

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Вход на территорию					
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	
Вход					
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользящая	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	
Тамбур (глубина х ширина)					
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Не требуется	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 /	Соответствует	п. 6.3.3 СП

Ширина двери кабины	К	2,2 м	Не требуется	59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	диаметр не менее 1,4 м. наличие	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не требуется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	О, К, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен X	X	X	X	X
Объект недоступен				

--	--	--	--

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	При проведении капитального ремонта (реконструкции) предусмотреть: Высоту дверного порога входной двери не более 1,4 см. Высоту порога входной внутренней двери не более 1,4 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	При проведении капитального ремонта (реконструкции) предусмотреть: Высоту дверного порога в зону оказания услуг не более 1,4 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	При проведении капитального ремонта (реконструкции) предусмотреть: Санитарно-гигиеническое помещение с размерами не менее 1,65*2,2 м; Откидные поручни к унитаду; Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом (кнопка вызова). Знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов.
Средства информации	При проведении капитального ремонта (реконструкции) предусмотреть: Информацию о назначении помещений внутри здания с дублированием информации шрифтом Брайля.

«21» декабря 2020 г.

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Каневском районе



С.А. Целуйко